

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2025 р. № 1744

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку визначення та застосування
граничних величин споживання електричної потужності

1. У пункті 2 слова “понад три черги графіків погодинного відключення електричної енергії” замінити словами “чотири та більше черг графіків погодинного відключення електричної енергії протягом доби на всій території України, на яку здійснюється прогнозування”.

2. Пункти 30 і 31 викласти в такій редакції:

“30. До переліку критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження (далі — перелік), відносяться об’єкти споживача, а саме:

об’єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;

об’єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними Міноборони, МВС, Адміністрацією Держприкордонслужби, Національною поліцією, ДСНС та центральним управлінням СБУ, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт (величина приєднаної потужності не застосовується до аварійно-рятувальних формувань ДСНС);

технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативного-технічного управління мережами телекомунікацій, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;

населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Російською Федерацією, та/або населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.

31. Переліки готуються та затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями) та погоджуються з апаратом Держенергонагляду із зазначенням щодо кожного об’єкта в переліку його найменування, найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження, за яким здійснюється відбір потужності, обґрунтування необхідності забезпечення пріоритетного електропостачання відповідно до пункту 30 цього Порядку (із зазначенням критерію), мінімального навантаження об’єкта у зимовий період з 00 годин 00 хвилин до 6 години 59 хвилин та із 7 години 00 хвилин до 23 години 59 хвилин (кВт), наявності улаштованих резервних джерел

живлення, приєднаної договірної потужності (кВт), диспетчерської назви об'єкта електроенергетики, до якого приєднано об'єкт (підстанція або трансформаторна підстанція), кількості (одиниць) та величини навантаження субспоживачів, що заживлені від однієї лінії живлення об'єкта, які потребуватимуть відключення (кВт), кількості споживачів із супутнім навантаженням (одиниць) та величини супутнього навантаження, що заживлені від однієї лінії живлення об'єкта (кВт), та найменування оператора системи передачі та/або оператора систем розподілу, до мереж якого приєднано зазначений об'єкт. Переліки готуються із застосуванням шрифту розміром 12—14 друкарських пунктів.

Під час затвердження переліку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) проводять консультації з органами місцевого самоврядування, операторами систем розподілу та територіальними органами Держенергонагляду, зокрема з питань доцільності включення об'єкта до переліку, мінімальних рівнів навантаження, схем електропостачання, наявних на одній лінії живлення субспоживачів, які потребуватимуть відключення.

Обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) надсилають затверджені переліки на погодження до апарату Держенергонагляду не пізніше наступного робочого дня з моменту їх затвердження.

Апаратом Держенергонагляду протягом десяти робочих днів з дати отримання переліку, надісланого обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями), здійснюється його розгляд та погодження або надаються обґрунтовані зауваження у разі невідповідності вимогам цього Порядку.

У разі надання апаратом Держенергонагляду обґрунтованих зауважень до переліків обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) протягом п'яти робочих днів з моменту їх отримання здійснюють доопрацювання переліку з метою врахування наданих зауважень. Затверджені за результатами доопрацювання переліки повторно надсилаються на погодження до апарату Держенергонагляду не пізніше наступного робочого дня з моменту затвердження.

До переліку не включаються об'єкти, зазначені в пункті 30 цього Порядку, якщо сумарне супутнє навантаження інших споживачів, заживлених від тієї ж лінії живлення, перевищує 100 кВт, що встановлюється за даними оператора системи передачі або оператора системи розподілу.

Відомості про об'єкти, що містяться в переліку, є інформацією з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

У разі коли величина загального обсягу мінімального навантаження (кВт) об'єктів, включених до переліку, разом із супутнім навантаженням

становить більше 15 відсотків (для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей становить більше 30 відсотків) максимального споживання електричної потужності в період з 8 години 00 хвилин до 22 години 00 хвилин в режимний день замірів зимового періоду попереднього року кожного оператора системи розподілу, обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) з урахуванням пріоритетності електропостачання приймають рішення щодо виключення з переліку споживачів, визначених пунктом 30 цього Порядку, до досягнення необхідного рівня навантаження електричної потужності, враховуючи їх категорію критичності та вплив зазначених об'єктів на забезпечення життєво важливих функцій.

Споживачі, об'єкти яких віднесені до переліку, повинні бути забезпечені резервними джерелами живлення для можливості роботи в автономному режимі не менш як протягом однієї доби.”.
